



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

Графский переулок, 4, к. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: (495) 687 36 19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, http://www.mossanexpert.ru

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции  
(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.000087.01.24 Дата 18.01.2024 г.

Основание для производства экспертизы: заявление №23/02.12.004175-2 от 11.12.2023

Дата (период) проведения экспертизы: с 12.12.2023 по 17.01.2024

Место проведения экспертизы: 129626, г. Москва, Графский переулок, дом 4, к. 2, 3, 4

Цель проведения экспертизы: Подтверждение соответствия требованиям санитарного законодательства

Экспертиза проведена: врачом по гигиене труда Васильевой Г. В., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело; сертификат специалиста, №0377180987299 от 29.10.2020г. рег. №2Ц-10-188227

Заказчик: ООО "Кнауф Аквапанель" (ИНН:7116508029, ОГРН:1117154034656)

Адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16 (Россия)

Объект экспертизы: АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя, АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайт

Сведения об изготовителе: ООО "Кнауф Аквапанель"

Адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16 (Россия)

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 23.61.11-001-37355028-2017 с изм. 1-4 "АКВАПАНЕЛЬ® Цементные плиты"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 23.61.11-001-37355028-2017 с изм. 1-4 "АКВАПАНЕЛЬ® Цементные плиты", паспорт качества, свидетельство собственности, этикетки, регистрационные документы

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Представляет собой изделия из лёгкого бетона, армированные стекловолокном, в виде плит. Состав: портландцемент марки ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н, известняковая мука, перлитовый песок, стеклосетка с ПВХ -покрытием, силикон

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации), протоколы ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21НН96) №77.23.16321 от 27.12.2023 г., ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21НМ62) №38.23.11257 от 18.01.2024 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах, балл	1	не более 2
Ксилोल, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,05	не более 0,1
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	не более 0,01

022908



Дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,005	не более 0,10
Хлористый водород, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,05	не более 0,10
Эффективная удельная активность (Аэфф. м) природных радионуклидов (Бк/кг):	менее 92,5	не более 370

и соответствуют 1 классу строительных материалов.  
При производстве и применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: кремнию диоксиду (кварц), силикатсодержащей пыли(цемент), известняку. Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способность вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях (при контакте с кожей).

**Область применения:** Предназначены для использования в качестве отделочных материалов и изделий, а также для сооружения различных строительных конструкций, в том числе в помещениях с высокой влажностью и мокрым режимом, в виде перегородок, стен, облицовок, подвесных потолков, настила полов, а также в качестве конструктивной огнезащиты. АКВАПАНЕЛЬ® Цементные плиты не являются декоративными изделиями, поэтому требуется дополнительная финишная отделка поверхности плит

**Условия использования, хранения, транспортировки, реализации и меры безопасности:** При производстве, использовании, хранении и транспортировке соблюдение требований СП 2.6.1.2612-10(п.5.2.5-5.1.17), СанПиН 2.6.1.2800-10(п. 4.2.3), СанПиН 2.6.1.2523-09 (п.5.3.4), ТУ 23.61.11-001-37355028-2017 с изм. 1-4. При установке применение СИЗ органов дыхания (респираторы типа Лепесток), кожи рук (перчатки нитрильные), глаз (очки закрытые), соблюдение требований инструкции по монтажу

**Информация, наносимая на этикетку:** Наименование и обозначение продукции, торговое название, организация производитель, адрес, страна, номер стандарта, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения

**Заключение: Продукция:** АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя, АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Скайлайн соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (гл. II, разд. 6,11)  
«В соответствии со ст. 42 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ответственность за качество и объективность санитарно-эпидемиологической экспертизы несет специалист, проводивший санитарно-эпидемиологическую экспертизу»

Врач по гигиене труда

Заведующий отделом профилактической токсикологии и санитарно-эпидемиологической экспертизы непродовольственной продукции.

Руководитель (заместитель) органа инспекции



Г. В. Васильева

Е.Л. Скворцова



В.Ю. Иванов





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
Графский переулок, 4 корпус 2,3,4; Москва, Российская Федерация 129626  
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, www.mossanexpert.ru  
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/771701001  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21НН96  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 27.12.2018



**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главного врача,

Руководитель испытательного лабораторного центра

С.Г. Сафонкина

Врач по СГЛИ ОМСиМКЛ  
О.А. Бикаева  
Приказ от 28.11.2023 № 402

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 77.23.16321 от 27 декабря 2023 г.

1. Код образца (пробы): 17.23.16321 33

2. Цель испытаний, основание: Госрегистрация, заявка № 23/02.12.004175-2 от 11.12.2023

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Кнауф Аквапанель"

4. Юридический адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Кнауф Аквапанель"  
301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16  
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Кнауф Аквапанель", 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г.Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16, склад готовой продукции

8. Время и дата отбора: 03.11.2023 10:30

Ф.И.О., должность: Смирнов А.И.,

Доставлен в ИЛЦ: 14.12.2023 14:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Комплекс универсальный спектрометрический УСК Гамма Плюс	0619-Б-Г	СП № С-ТТ/17-08-2023/271156028 от 17.08.2023	16.08.2024

10. Условия проведения испытаний: соответствуют требованиям руководства по эксплуатации СИ

11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ЕСТ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010)",  
СанПиН 2.6.1.2800-10 "Гигиенические требования по ограничению облучения населения за счет природных источников ионизирующего излучения"

12. Место осуществления деятельности: Москва, 129626, Графский переулок, 4 корпус 2,3,4

13. Дополнительные сведения: ИЛЦ не несет ответственности за отбор данных образцов

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
<b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 21.12.2023 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 16321 - 1046 дата начала испытаний 21.12.2023 11:15 дата окончания исследований 25.12.2023 17:07					
1	Удельная активность K-40 (Калий-40)	Бк/кг	(183±29) Бк/кг	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3,4.2.5.3
2	Удельная активность Ra-226 (Радий-226)	Бк/кг	(50±6) Бк/кг	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3,4.2.5.3
3	Удельная активность Th-232 (Торий-232)	Бк/кг	менее 15 Бк/кг	не нормируется	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3,4.2.5.3
4	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов	Бк/кг	менее 92,5 Бк/кг	не более 370	ГОСТ 30108-94 пп.1, 3, 4.2.1-4.2.3,4.2.5.3
заведующий отделением радиологических лабораторных испытаний отдела радиационной гигиены Ямудер В. Ф.					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Пыльцова Е. А., помощник врача по общей гигиене

конец протокола № 77.23.16321 от 27 декабря 2023 г.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

Графский переулок, 4, корп. 2,3,4, Москва, Россия, 129626  
телефон: 8(495) 687-36-19, E-mail: fguz@mossanepid.ru, сайт: www.mossanexpert.ru  
ОКПО 76583151, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/ 771701001

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»  
В ЮЖНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ ГОРОДА МОСКВЫ

Ореховый бульвар, д. 26, корп. 2, Москва, Россия, 115682  
телефон: 8(495) 343-78-49, E-mail: info@sen-uao.ru, сайт: www.sen-uao.ru  
ОКПО 29024048, ОГРН 1057717015400, ИНН/КПП 7717149663/772443001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21HM62  
Дата внесения сведений в реестр  
аккредитованных лиц 18.10.2018



ТВЕРЖДАЮ

Руководитель главного врача,  
Руководитель испытательного лабораторного  
центра

18.01.2024

Л.С. Смирнова

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№ 38.23.11257 от 18 января 2024 г.

1. Код образца (пробы): 11.23.11257 16

2. Цель испытаний, основание: Экспертиза, договор № 05/02-23 от 09.01.2023  
Заявление(заявка) № 23/14.16.042284-6 от 13.12.2023

3. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Кнауф Аквапанель"

4. Юридический адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16

5. Наименование образца (пробы), дата изготовления: АКВАПАНЕЛЬ® Цементная плита Внутренняя

6. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Эластомерик Системс»  
Юридический адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16  
Фактический адрес: 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16  
страна: РОССИЯ

7. Место отбора: ООО "Кнауф Аквапанель", 301661, Тульская область, р-н Новомосковский, г. Новомосковск, ул. Гражданская, д. 16

8. Время и дата отбора: 03.11.2023 12:00

Ф.И.О., должность: образец доставлен заявителем,  
Доставлен в ИЛЦ: 11.01.2024 12:00

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / аттестации	Срок действия
1	Колориметр фотометрический КФК-2	8612186	С-МА/07-06-2023/254641084 от 07.06.2023	06.06.2024

2	Хроматограф газовый портативный ФГХ-1	437	С-ТТ/24-11-2023/296811465 от 24.11.2023	23.11.2024
---	---------------------------------------	-----	---	------------

**10. Условия проведения испытаний:**

**11. Нормативные документы, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (утверждены решением КТС № 299 от 28.05.2010), Глава II, Раздел 6.

**12. Место осуществления деятельности:** 115682, Россия, г. Москва, б-р Ореховый, дом 26, корп. 2

**13. Дополнительные сведения:** Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе).

\* - при подготовке протокола использованы данные исследований ООО «Трансконсалтинг», 115211, г. Москва, Каширское шоссе, д. 55, корп. 5, помещ. 1, ком. 20. Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP». ИЛ «LIGHT GROUP». Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63, 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д. 73а, корп. 10, корп. 11. Протокол испытаний 260Л/3-07.12/23 от 07.12.2023

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения норматива	Результаты испытаний, единицы измерения по методике	Норматив	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b> Образец поступил 11.01.2024 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11257 - 100 дата начала испытаний 05.12.2023 12:30 дата окончания исследований 18.01.2024 16:10					
1	Запах вытяжки / Запах	балл	1 балл	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04 п.4.1
<b>САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Образец поступил 11.01.2024 12:00 внутрилабораторный номер образца (пробы) 11257 - 100 дата начала испытаний 05.12.2023 12:30 дата окончания исследований 18.01.2024 16:10					
1	п-, м-, о-Ксилол (Диметилбензол) / Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м3	менее 0,05 мг/м3	не более 0,1	МВИ № 66-04
2	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001 мг/м3	не более 0,01	РД 52.04.823-2015
3	Дибутилфталат*	мг/м3	менее 0,005 мг/м3	не более 0,10	МУК 4.1.3168-14
4	Хлористый водород*	мг/м3	менее 0,05 мг/м3	не более 0,10	РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6
Мнения и интерпретации: модельная среда –воздух, насыщенность 1,0 м2/м3, экспозиция 48 ч.					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:** Мелкумян А. О., врач отдела организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

конец протокола № 38.23.11257 от 18 января 2024 г.